

**АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕВАРТОВСКОГО РАЙОНА**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«ВАРЬЕГАНСКАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  
СРЕДНЯЯ ШКОЛА»**

ул. Центральная, 23, с. Варьеган, Нижневартовский район, Ханты-Мансийский автономный округ  
– Югра (Тюменская область), 628638, тел.: (952) 7210093, e-mail: [mouvossh@mail.ru](mailto:mouvossh@mail.ru)

18.11.2022 № 968

Заместителю главного  
Государственного инспектора  
Нижневартовского района по  
пожарному надзору  
Р.Ф. Курбанову

Администрация муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Варьеганская общеобразовательная средняя школа» направляет в Ваш адрес информацию о выполнении мероприятий по Представлению от 03.11.2022 №33.

№ п/п	Принятые меры	Отметка об устранении
1	Действенный контроль по устранению выявленных нарушений требований пожарной безопасности, согласно сроку, установленному предписаниями об устранении нарушений требований пожарной безопасности на объектах защиты от 28.10.2022 №86-011-2022/0037/пп/1 срок до 05.11.2022  Срок исполнения до 01.06.2023	1. Заключен договор от 31.10.2022 №046-П ООО «Компания «АТЭК-СБ» на монтаж и пуско-наладку систем пожарной автоматики, работы выполнены 02.11.2022 Акт выполненных работ от 02.11.2022 №; 2. Проведена внеплановая проверка ПС путем срабатывания. Проверена передача сигнала на ПЦН-сигнал принят в 16.20 Догучев, сделана запись в журнале проведения работ; 3. Получено коммерческое предложение по монтажу автоматических распашных ворот и автоматическое открытие шлагбаума во время срабатывания ПС
2	Проведение внеплановых инструктажей работников учреждения на предмет соблюдения требований пожарной безопасности на объектах защиты	16.11.2022 Проведен внеплановый инструктаж на предмет соблюдения требований пожарной безопасности с охватом 59 человек

Директор



С.Л. Антропова