

**Контрольно надзорное мероприятие:
№ 86220061000200843898 от 17.09.2021**

(Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код)



**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ-ЮГРЕ**

ул. Студенческая, 5а, г. Ханты-Мансийск, тел. 351-802, E-mail: gu@86.mchs.gov.ru

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

ул. Студенческая, 5а, г. Ханты-Мансийск, тел. 351-839, E-mail: gpnugps@86.mchs.gov.ru

**ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
(ПО НИЖНЕВАРТОВСКОМУ РАЙОНУ)**

ул. Интернациональная, 63, г. Нижневартовск, 628624, тел. 434-159,

E-mail: ogpn-nvrayon@86.mchs.gov.ru

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

№ 86-013-2022/0037пп/1

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия.

вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Варьеганская общеобразовательная средняя школа»

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения врио начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы (по Нижневартовскому району) УНДиПР Главного управления МЧС России по ХМАО – Югре, Туева В.Е. № 86-013-2022/0037рс от «03» октября 2022 года, в период с 17 октября 2022 по 28 октября 2022 года на объекте защиты МБОУ «Варьеганская ОСШ», инженером отделения госпожнадзора ОНДиПР (по Нижневартовскому району) УНДиПР Главного управления МЧС России по ХМАО-Югре лейтенантом внутренней службы Медведевой Екатериной Сергеевной, инженером отделения госпожнадзора ОНДиПР (по Нижневартовскому району) УНДиПР Главного управления МЧС России по ХМАО-Югре лейтенантом внутренней службы Цопа Надеждой Сергеевной, старшим инспектором отделения госпожнадзора ОНДиПР (по Нижневартовскому району) УНДиПР Главного управления МЧС России по ХМАО-Югре капитаном внутренней службы Неспаевым Данияром Исмагуловичем.

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

проведено плановое контрольное (надзорное) мероприятие

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица:

директор школы-интерната, Антропова Светлана Леонидовна;представитель по доверенности, Мальцева Оксана Анатольевна.

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)


Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" необходимо устранить:

| № п/п | Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения | Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены | Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности | Отметка о выполнении |
|---|--|---|---|----------------------|
| Здание школы-интерната по адресу: Нижневартровский район, с. Варьеган, ул. Центральная, д. 23 | | | | |
| 1. | Помещение для хозяйственного инвентаря № 57, расположенное на первом этаже, не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией | В нарушение ст. 54 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008 года "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 4, п.6.1 таблицы 1 НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией»; п. 4.4, п.8.2 таблицы 1 СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности» (далее ТР-оТПБ, НПБ 110-03, СП 486.1311500.2020) | 05.12.2022 | |
| 2. | Помещение для хозяйственного инвентаря № 62, расположенное на первом этаже, не оборудовано автоматической пожарной | В нарушение ст. 54 ТР-оТПБ Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008 года; п. 4, п.6.1 таблицы 1 НПБ 110-03; | 05.12.2022 | |

| | | | | |
|----|---|--|------------|--|
| | сигнализацией | п. 4.4, п.8.2 таблицы 1 СП 486.1311500.2020) | | |
| 3. | Руководителем не обеспечено исправное состояние системы пожарной сигнализации, осуществляющей дублирование световых и звуковых сигналов о возникновении пожара на пульте подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации | В нарушение п. 7 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (далее по тексту - ППР) | 05.12.2022 | |
| 4. | Система противопожарной защиты в случае пожара не обеспечивает автоматическую разблокировку и (или) открывание ворот, установленных на проезде, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники. | В нарушение п. 71 ППР | 01.06.2023 | |

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.


(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))


(подпись)

Инженер ОГПН ОНДиПР
(по Нижневартовскому району) УНДиПР
Главного управления МЧС России
по Ханты-Мансийскому автономному
округу-Югре,
лейтенант внутренней службы Медведева Е.С.
28.10.2022

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)


(подпись)

* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.

В случае несогласия с настоящим решением Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о принятии обжалуемого решения (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:

